



LEGENDA:

- OPRAVA VOZOVKY AB
- VJEZDY Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA OKROVÁ - SKLADBA VJ = 1668m2
- PLOCHY S POVRCHEM Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC - SKLADBA VJ = 966m2
- CHODNÍKY Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA CH = 3279m2
- VAROVNÉ PÁSY VE VJEZDECH Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 (RELIEFŇÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA VJ = 208m2
- VAROVNÉ PÁSY V CHODNÍCH Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 (RELIEFŇÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA CH = 38m2
- OZELENĚNÍ PŘÍLEHLÝCH PLOCH V tl.100 mm (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1) = 1000m2
- BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY ŠÍŘKY 10cm DO BETONOVÉHO LŮŽE S OPĚROU
- BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBNÍKY ŠÍŘKY 5cm DO BETONOVÉHO LŮŽE S OPĚROU
- ULIČNÍ VPUSTI - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH UV S PŘESUNUTÍM (NAPOJENÍ POTRUBÍM PVC DN200 DO STÁVAJÍCÍCH UVINA ŘAD)

KONSTRUKČNÍ SKLADBY DLE TP170:

SKLADBA PRO KONSTRUKCI VOZOVKY - V				SKLADBA PRO KONSTRUKCI VOZOVKY - R			
TP170 - str.30 - D1-N-1/IV/PII				TP170 - str.33 - D1-N-1/IV/PII			
V	ACO11		40 mm	R	ACO11		40 mm
	ACP16+	140 MPa	80 mm		ACP16+		80 mm
	MZK	90 MPa	150 mm		SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,7kg/m2		-80 mm
	SD ₂	60 MPa	150 mm		ODSTRANĚNÍ OK		-40 mm
	CELKEM :		420 mm		FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY		-40 mm
					CELKEM :		±0 mm

SKLADBA PRO KONSTRUKCI VJEZDU - VJ

TP170 - str.33 - D2-D-1/VI/PII				SKLADBA PRO KONSTRUKCI CHODNÍK/VSTUPU - CH			
TP170 - str.33 - D2-D-1/VI/PII				TP170 - str.33 - D2-D-1/CH/PII			
VJ	DL/VEGETAČNÍ TVÁRNICE		80 mm	CH	DL		60 mm
	L	80 MPa	40 mm		L		30 mm
	SD ₂	45 MPa	200 mm		SD ₂		150 mm
	CELKEM :		320 mm		CELKEM :		240 mm

POZNÁMKA:

OPRAVA VOZOVKY BUDE ŘEŠENA FORMOU FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY POPŘÍPADĚ VÝMĚNOU CELÉ KONSTRUKČNÍ SKLADBY
ŠÍŘKA KOMUNIKACE JE NAVRŽENA 5m, ŠÍŘKA CHODNÍKŮ PAK min. 1,5m, ŠÍŘKY JEDNOTLIVÝCH VJEZDŮ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stupně dokumentace:		OPRAVA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	
zodp. projektant:	MICHAL ČÍŽEK	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
vypracoval:	MICHAL ČÍŽEK	MICHAL ČÍŽEK	
investor:		PROJEKTY-ZÁTEC	
název projektu:		OBEC JIMLÍN	
Komunikace a chodníky v Zeměchách		formát:	10 x A4
místní zastupitel:		datum:	09/2020
stavovací objekt:		mřížka:	1 : 500
předmět výkresu:		č.výkresu:	č.pár:
90108 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		STUDIE	